

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 4.1 DELLA DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL DEL 08/03/2012 ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445**

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Mattia Luigi Fiore, codice fiscale FRIMTL67H14F205C domiciliato per la carica presso la sede della società THYTRONIC S.p.A., in qualità di legale rappresentante della società **THYTRONIC S.p.A con sede in piazza Mistral, 7 – CAP 20139 Milano (MI), codice fiscale 00709900286, P.IVA 06109900156**, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Milano, sezione Ordinaria, R.E.A. 991652,

**DICHIARA**

che il sistema di protezione di interfaccia di propria costruzione di cui alla tabella seguente è realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 del Codice di rete e s.m.i..

SPI Costruttore e Modello	Versione SW	Elenco protezioni implementate (indicare quali sono implementate tra 27.S1, 27.S2, 59.S1, 59.S2, 59N, 81>.S1, 81>.S2, 81<.S1, 81<.S2, 81V)	Segnale di telescatto (Si/No)	Tipologia riduttori di tensione ammissibili
THYTRONIC NV10P	A partire da 2.60	27.S1, 27.S2, 59.S1, 59.S2, 59N, 81>.S1, 81>.S2, 81<.S1, 81<.S2, 81V	Si	- TV induttivi par. E.2 norma CEI 0-16  - Sensori voltmetrici THYTRONIC VSENSOR 018800  - Sensori combinati di tensione e corrente THYTRONIC THYSENSOR#01

Milano, il 08/05/2012.

**THYTRONIC S.p.A.**

Firma del dichiarante

**Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003:** i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

